分 析 結 果 報 告 書

報告書No.N1703263-004-4
2016 年 11 月 10 日

別亭やえ野 様

計量証明事業所大阪府第 １０１２４号
飲料水水質検査業登録大阪府24水第9－10号
厚生労働大臣登録水質検査機関第159号
株式会社 総合水研究所
〒590-0984 堺市堺区神南辺町1丁4番地6
Tel 072－224－3532 Fax 072－224－3257
環境計量士 三浦 哲也

件名	－
施設名	別亭やえ野
採取場所	(くるみ)
試料名	浴槽水
採取日	2016 年 10 月 26 日 17時00分
受付方法	引取

御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致します。

No	分析項目	単位	分析の結果	分析の方法
1	濁度	度	0.1 未満	H15厚労省告示第261号 別表第39 透過光測定法
2	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.6	上水試験方法 Ⅱ-3 17.2 滴定法
3	大腸菌群	個/mL	0	昭和37年厚生省・建設省令第1号 別表第1 定型的集落数平均値法
4	レジオネラ属菌	CFU/100mL	不検出	新版レジオネラ症防止指針〈付録〉1 ろ過濃縮法
	－ 以下余白 －			

備考	試験結果が「○○未満」の場合の○○は、定量下限値を示す。 「不検出」とは定量下限値未満を示す。 (レジオネラ属菌：定量下限値 10CFU/100mL)