

分析結果報告書

報告 No.N1202538-003

2011年11月25日

フジキコー株式会社 様

計量証明事業所大阪府第 1 0 1 2 4 号
飲料水水質検査業登録大阪府18水第 8 -10号
厚生労働大臣登録水質検査機関第159号

株式会社 総合水研究所

〒590-0984 堺市堺区神南辺町1丁目4番地6

Tel 072-224-3532 Fax 072-224-3257

環境計量士 三浦 哲也



件名	-		
施設名	別亭やえ野		
採取場所	-		
試料名	山ほうし		
採取日時	2011年11月10日 20時00分	受付日	
受付方法	引取		

御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致します。

分析項目	分析の結果	単位	分析の方法
レジオネラ属菌	不検出	-	新版レジオネラ症防止指針<付録>1 る過濃縮法
- 以下余白 -			

備考	「不検出」とは定量下限値未満を示す。 (レジオネラ属菌：定量下限値 10CFU/100mL)
----	---