

分析結果報告書

報告 No. N1402611-002

2013年11月18日

別亭やえ野 様

計量証明事業所大阪府第 10124号
 飲料水水質検査業登録大阪府24水第9-10号
 厚生労働大臣登録水質検査機関第159号

株式会社 総合水研究所

〒590-0984 堺市堺区神南辺町1丁目4番地6

Tel 072-224-3532 Fax 072-224-3257

環境計量士 三浦 哲也

件名	-		
施設名	別亭やえ野		
採取場所	浴槽		
試料名	はなもも		
採取日時	2013年10月30日 18時00分	受付日	
受付方法	引取		

御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致します。

分析項目	分析の結果	単位	分析の方法
レジオネラ属菌	不検出	CFU/100mL	新版レジオネラ症防止指針〈付録〉1 ろ過濃縮法
- 以下余白 -			

備考	「不検出」とは定量下限値未満を示す。 (レジオネラ属菌：定量下限値 10CFU/100mL) 現地測定：残留塩素 1.0mg/L
----	--