

水質検査結果書

第 981-01 号

平成27年04月08日

有限会社別亭やえ野 様

公益財団法人群馬県健康づくり財団
〒371-0005 群馬県前橋市堀之下町16番1
電話 027-269-7814
FAX 027-269-7819



平成27年03月30日付けをもって依頼のあった試料の検査結果は下記のとおりです。

記

| 採取場所 | 別亭やえ野 | | |
|---------|-------------------------------------|----------------|----------|
| 試料名 | 「山ぼうし」 | | |
| 検査目的 | 浴槽水水質検査 | 試料種類 | 浴槽水(循環式) |
| 採取日時 | 平成 27 年 03 月 28日 13:30 | 搬入方法 | 宅配便 |
| 検査期間 | 平成 27 年 03 月 30日 ~ 平成 27 年 04 月 06日 | | |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査方法 |
| レジオネラ属菌 | 不検出 以下余白 | 10 CFU/100mL未満 | *1 |

* 1 第3版レジオネラ症防止指針(ろ過濃縮法)による。

検査責任者

