

分析結果報告書

報告 No.N1602466-001
2015 年 11 月 5 日

別亭やえ野 様

計量証明事業所大阪府第 10124号
飲料水水質検査業登録大阪府24水第9-10号
厚生労働大臣登録水質検査機関第159号

株式会社総合水研究所

〒590-0984 堺市堺区神南辺町1丁目4番地6
Tel 072-224-3532 Fax 072-224-3257

環境計量士 三浦 哲也



件名	—		
施設名	別亭やえ野		
採取場所	(山ぼうし)		
試料名	浴槽水		
採取日時	2015年10月22日 16時00分	受付日	
受付方法	引取		

御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致します。

分析項目	分析の結果	単位	分析の方法
濁度	0.6	度	H15厚労省告示第261号 別表第39 透過光測定法
過マンガン酸カリウム消費量	5.9	mg/L	上水試験方法 II-3 17.2 滴定法
大腸菌群	不検出	個/mL	昭和37年厚生省・建設省令第1号 別表第1 デソキシコール酸塩寒天培地法
レジオネラ属菌	不検出	CFU/100mL	新版レジオネラ症防止指針〈付録〉1 ろ過濃縮法
- 以下余白 -			

備考	「不検出」とは定量下限値未満を示す。 (レジオネラ属菌：定量下限値 10CFU/100mL)
----	---