

水質検査結果書

第 671-01 号

令和02年04月07日

有限会社別亭やえ野 様

公益財団法人群馬県健康づくり財団
〒371-0005 群馬県前橋市堀之下町16番1
電話 027-269-7405
FAX 027-269-7805



令和02年03月30日付けをもって依頼のあった試料の検査結果は下記のとおりです。

記

採取場所	別亭やえ野		
試料名	「さくら」		
検査目的	浴槽水水質検査	試料種類	浴槽水(循環式)
採取日時	令和02年03月29日 13:00	搬入方法	宅配便
検査期間	令和02年03月30日 ~ 令和02年04月06日		
検査項目	検査結果	基準値	検査方法
Legionella属菌	不検出 以下余白	10 CFU/100mL未満	*1

残留塩素濃度0.6mg/L(採水者測定)

*1 第4版レジオネラ症防止指針(ろ過濃縮法)による。

検査責任者

