水 質 検 査 結 果 書

第　　527-01 号

令和02年02月12日

有限会社別亭やえ野 様

公益財団法人群馬県健康づくり財団
〒371-0005 群馬県前橋市堀之下町16番1
電　話　027-269-7405
ＦＡＸ　027-269-7805

令和02年02月03日付けをもって依頼のあった試料の検査結果は下記のとおりです。

記

採取場所	別亭やえ野		
試料名	「さくら」		
検査目的	浴槽水水質検査	試料種類	浴槽水(循環式)
採取日時	令和 02 年 01 月 31日　　13:00	搬入方法	宅配便
検査期間	令和 02 年 02 月 03日 ～ 令和 02 年 02 月 10日		

検査項目	検査結果	基準値	検査方法
ﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌	不検出 以下余白	10 CFU/100mL未満	*1

残留塩素濃度０．６ｍｇ／Ｌ（採水者測定）
＊１　第４版レジオネラ症防止指針（ろ過濃縮法）による。

検査責任者