

別亭やえ野 御中

〒379-1725  
 群馬県利根郡みなかみ町綱子356番地  
 Tel.0278-72-1266 Fax.0278-72-3037

株式会社食環境衛生研究所  
 〒379-2107  
 群馬県前橋市荒口町561-21  
 TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412  
 登録衛生検査所 第41号  
 計量証明事業 環第51号

## 検査結果報告書

受付番号: No.221129015-3  
 受付日: 2022年11月29日  
 報告日: 2022年12月12日  
 採水日時: 2022年11月28日 11:30  
 検体名: くるみ  
 採水施設名: 別亭やえ野  
 採水者名: 依頼者による  
 備考:

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

### 【検査結果】

検査項目	検査結果	定量限界	単位	検査方法
レジオネラ属菌数	検出されず	10	cfu/100mL	第4版 レジオネラ症防止指針

検査責任者: 木村