

別亭やえ野 御中

〒379-1725
群馬県利根郡みなかみ町綱子356番地
Tel.0278-72-1266 Fax.0278-72-3037

株式会社食環境衛生研究所
〒379-2107
群馬県前橋市荒口町561-2-1
TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412
登録衛生検査所 第41号
計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: No.220817017-3
受付日: 2022年8月17日
報告日: 2022年8月29日
採水日時: 2022年8月15日 11:30
検体名: くるみ
採水施設名: 別亭やえ野
採水者名: 依頼者による
備考:

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

検査項目	検査結果	定量限界	単位	検査方法
レジオネラ属菌数	検出されず	10	cfu/100mL	第4版 レジオネラ症防止指針

検査責任者: 木村