

別亭やえ野 御中

〒379-1725

群馬県利根郡みなかみ町綱子356番地

Tel.0278-72-1266 Fax.0278-72-3037

株式会社食環境衛生研究所

〒379-2107

群馬県前橋市荒口町561-21

TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412

登録衛生検査所 第41号
計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: No.241213046-2
受付日: 2024年12月13日
報告日: 2024年12月25日
採水日時: 2024年12月12日 15:00
検体名: はなもも
採水施設名: 別亭やえ野
採水者名: 依頼者による
備考:

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

検査項目	検査結果	定量限界	単位	検査方法
レジオネラ属菌数	検出されず	10	cfu/100mL	第4版 レジオネラ症防止指針

検査責任者: 鹿島