分 析 結 果 報 告 書

報告書No.L2701146-002-4
2026 年 10 月 22 日

別亭やえ野 様

計量証明事業所 大阪府 第 １０１２４号
株式会社 MIZUKEN
〒590-0984 大阪府堺市堺区神南辺町一丁4番地6
Tel 072－224－3532 Fax 072－224－3257
環境分析センター
〒592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中二丁6番34号
Tel 072－243－3532 Fax 072－280－3257
環境計量士 鍋島 是知

件　　名	－
施 設 名	別亭やえ野
採 取 場 所	(山ぼうし)
試 料 名	浴槽水
採 取 日	2026 年 10 月 7 日　17時00分
受 付 方 法	郵送

御依頼を受けました試料の分析結果を下記のとおり報告致します。

No	分析項目	単位	分析の結果	分析の方法
1	濁度	度	0.1 未満	H15厚労省告示第261号 別表第39 透過光測定法
2	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	H15厚労省告示第261号 別表第30 全有機炭素計測定法
3	大腸菌	個/mL	0	昭和37年厚生省・建設省令第1号 別表第1 特定酵素基質寒天培地法
4	レジオネラ属菌	CFU/100mL	不検出	薬生衛発0919第1号 別添 公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法
	－ 以下余白 －			

備　　考	試験結果が「○○未満」の場合の○○は、定量下限値を示す。 レジオネラ属菌の「不検出」とは定量下限値(10CFU/100mL)未満を示す。 現地測定: 天候: 当日(晴)

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-6-5
フジキコー株式会社
TEL 03(6214)1701 FAX 03(6214)1710

この報告書の全て、又は一部を弊社の許可無く、無断で複写・複製することを禁ずる。